

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.ПБ68.В.00422
(номер сертификата соответствия)

ТР 0660887
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Интернэшнл Вайнил Компани-Восток". Адрес: РФ, 150521, Ярославская обл., Ярославский район, п. Щедрино, ул. Парковая, дом 9. ОГРН: 1077627003816. Телефон (812) 777 7985, факс (812)777-79-86, e-mail mch@ivcgroup.com. Почтовый адрес: РФ, 193149, г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 118, кор. 7 а/я 29
(наименование и место нахождения заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма IVC N.V. Адрес: Nijverheidslaan 29, B-8580, Avelgem, Belgium, Бельгия. Телефон +32 56 65 3222, факс +32 56 65 3222, e-mail dul@ivcgroup.com
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". 125319, г. Москва, ул. Аэропортовская 1-я, дом 6, корпус 6, офис 1-4, тел. (495) 380-39-47. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ68 выдан 30.10.2011г. Департаментом надзорной деятельности МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдающего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие напольное из поливинилхлорида (линолеум ПВХ) плотность до 2900 гр/м², толщина до 2,2 мм, тип "Концепт" ("Concept"). Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
57 7100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), раздел 1, глава 3, ст. 13, глава 30, ст. 134, п.п. 1, 2, 3, 6, глава 33, ст. 149, Приложение, таблица 3, 27, 28, 29, приложение (бланк)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
№0334965)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3918 10 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № ППБ-557/07-2012 от 14.07.2012г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 31.10.2011, адрес: 125319, Москва г, Аэропортовская 1-я ул, дом № 6, корпус 6, оф.1-4

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008), № СДСГК RU.OC05.K00276 от 20.02.2012 г. до 20.02.2015 г., выдан ОС АНО "Калуга-Тест" номер аттестата аккредитации СДСГК RU.3608.OC05 от 11.01.2010 г.
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.07.2012 по 29.07.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Т.В. Гаюн Т.В. Гаюн
О.О. Мальцева О.О. Мальцева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ВЕ.ПБ68.В.00422

(обязательная сертификация)

ТР 0334965
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	"Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В2 трудновоспламеняемые по ФЗ 123 ст. 13
ГОСТ 12.1.044-89	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразующей способности – Д2 с умеренной дымообразующей способностью по ФЗ 123 ст. 13
ГОСТ 12.1.044-89	"Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности продуктов горения – Т2 умеренноопасные по ФЗ 123 ст. 13
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"	Группа распространения пламени по поверхности – РП1 нераспространяющие по ФЗ 123 ст. 13



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Т.В. Гаюн

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

О.О. Мальцева